

Itaquaquecetuba, (SP) 03 de Junho de 2019.

AO

FDE FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO.

AVENIDA SÃO LUÍS, -- REPUBLICA SÃO PAULO.

ASSUNTO: Resposta Notificação **ATA N º 36/00991/18/05**

At. Sr. Anderson A. Rolfini

M.D. Gerente de Logística e Serviços – GLOG.

Prezado Senhor,

Em atendimento às solicitações constantes da NOTIFICAÇÃO em apreço, estamos levando ao vosso conhecimento, os procedimentos adotados como forma de regularizar os problemas nela relatados.


Em visitas já realizadas em diversas escolas, conforme relatório em nosso poder foi constatado que a instalação dos fogões está sendo efetuada tecnicamente de maneira incorreta. O(s) técnico(s) contratado esta(ão) realizando a(s) instalação(ões) sem a utilização do “KIT GÁS” enviado juntamente com o(s) fogão(ões).

Pelo fato de que a pressão do gás na rede é alta, a(s) instalação(ões) deverá(ão) obrigatoriamente ser(em) feita(s), utilizando-se o KIT GÁS, onde então, a pressão do gás será reduzida através da válvula reguladora de pressão.

Por outro lado, informamos também que, solicitamos junto ao fabricante para que nos procedimentos do controle de qualidade sejam observados os pontos mais sujeitos a eventuais vazamentos de gás, como forma de se evitar ocorrências posteriores.

Sendo só o que se nos apresenta, ficamos ao vosso inteiro dispor para outros eventuais esclarecimentos e/ou providências que necessitem serem adotadas, subscrevendo-nos mui,

Atenciosamente.


INOXCOOK COMERCIAL EIRELI EPP.
JOÃO CARLOS BOSSLE CAMINHA - DIRETOR
RG N° 4.187.737-8 SSP-SP
CPF N° 196.683.258-34



INOXCOOK COMERCIAL EIRELI - EPP

Rua Coronel Luiz Gonzaga de Azevedo, 22 | Bairro Chácara Seis de Outubro | São Paulo/SP | CEP: 03509-070
Fone: (11) 3453-9226 | email: vendas@inoxcook.com.br | CNPJ N° 11.360.157/0001-44